

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Богодухів
(місце складання)

№ 78/02-К

від 01.10.2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками виконавця робіт Краснокутської ділянки Дергачівського УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» майстер служби експлуатації мереж і ПРГ Кондратенко С.М., слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування Орел О.П., Топчій Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №7, вул.Дмитра Чернісенка, м.Богодухів.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто витоки газу – 3шт;

2) Відсутні акти повторної перевірки ДПО;

3) Захисне покриття газопроводів не відповідає вимогам п.7.92 ДБН В 2.5-2018 «Газопостачання»;

4) На ввідному газопроводі електричні дроти.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витоки газу усунуто невідкладно. До 25.10.2025 року відновити захисне покриття газопроводів, демонтувати з ввідного газопроводу електричні дроти, надати акти повторної перевірки ДПО.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М.

01.10.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)