

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балаклія
(місце складання)

№ 01 /07Бал. від «01» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Балаклійська дільниця Чугуївського УІДГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер служби експлуатації мереж і ПРІ Бовдуй О.М. Слюсарі Бондаренко Д.В., Довіжок С.У.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № Товариство С. 1/4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено педоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні педоліки (у разі виявлення педоліків):

- 1) виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях - 7 шт.
- 2) Обв'язи фарбування ввідео газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено песанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про педонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених педоліків та строки їх виконання:

- 1) Усунути виявлені витоки газу - 7 шт.
- 2) Обв'язи фарбування ввідео газопроводу - фрек - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бовдуй О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)