

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

*Мурован*  
(місце складання)

№ *06/04-702* від « *06* » *04* 20*26* року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт *спр Мурован І С*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Варшавська 21-А*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) *нарадами акти ДВК*
  - 2) *обов'язки фармування газу*
  - 3) *дуно виявлено витоки газу на рід. з'єдн.*
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до *вкількості-8*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

*уцілюти нерозібрані проблеми протягом тижня  
Вхарт аровіщення робіт виконати газу зупинено*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

*спр Мурован І С*  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надапо

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)