

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

*Муров*  
(місце складання)

№ *05/04-10* від «*08*» *08* 20*26* року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт *мр Муровель МЗ*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Парф'янська вул 23А*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) *нарахи ант ФВК*
- 2) *сильніше фарбування газ-ду*
- 3) *було виявлено витік газу на різ. з'єдн'*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *З'єднання = ДУ*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

*успішні перевірки протягом 1 місяця на гор. передбачити поділ витіку газу усунуто.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

*мр Муровель МЗ*  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)