

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С Бірки

№ 750/03-Зч-01321-2026 від «23» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

Майстер Юрій Юв Мисарі Бурканов БС
Механік ДВ Шмелева ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 33 С Бірки в Кабардинка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Воздушной Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, табл. 6 розділу V ПТБСТ Зав. Нас. М.п. Енерг. України № 402 від 21.10.2024

2) Виявлено 4 негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і проміщенню димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.05.2026
4 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

<u>м.п. Мисарі Юв</u>	<u>23.04.2026</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Бурканов БС</u>	<u>23.04.2026</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>Мисарі ДВ</u>	<u>23.04.2026</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>Шмелева ОО</u>	<u>23.04.2026</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)