

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Бірки

№ 740/03-Зм-01321-2026 від « 20 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юзди ЮВ, люсарі Буганцов ВС, Махенко АВ, Шмелев ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 с.Бірки вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначено Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10 глави 6 розділу VIII ЄСТ Забв. Как. Кондот Енерг. України №02 від 21.10.2024

2) Виявлено 6 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і проконоує димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 20.05.2026

6 негерметичності газопроводів — усунуємо

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

мр Юзди ЮВ	20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
м Буганцов ВС	20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
м Махенко АВ	20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
м Шмелев ОО	20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)