

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки

№ 744/03-Зм-01321-2026 від « 21 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ІВ помічник Бурмаков ЄС
Михаленко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 с Бірки вул Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10 глави 6 Роз'яду V ПП ЕСЗ Зав'язь Мага Мемс Енерг України ч.02 від 29.02.2024.

2)

Виявлені 8 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Соціальною організацією проведи перевірку і проходження димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 21.05.26

8 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознайомлений:

Юзюк ІВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.04.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Бурмаков ЄС (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.04.2026 (дата)

(дата)

Михаленко ДВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.04.2026 (дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)