

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки

№ 720/03-Зм-01321-2026 від « 06 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Надійко В. Іванович, слюсар Буганцов В. С., Микенко Д. В., Шихнат О. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 34 с Бірки ву Централна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Водостік Акт перевірив функцію та вентиляційних каналів (вулиця 1 та 10 став Б розділ V ПДБСГ Заверг Над. М.М. Енергетична Служба № 402 від 26.04.2024
- 2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

всередині 4 поверховості газопроводів - усунено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прочищення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 06.05.2026р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Надійко В. Іванович

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.04.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Буганцов В. С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.04.2026

(дата)

сл Микенко Д. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.04.2026

(дата)

сл Шихнат О. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.04.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)