

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки

№ 725/03-Зм-01321-2026 від «07» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юзін Ю В спеціаліст Буряков СС, Михенко ДВ, Шехнат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 35 с Бірки бл Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виготовити Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (шумів та цукка) на майдані роз'їму V ПТБСГ Заверженого Каналом
- 2) Майстер спеціаліст Іванчик Ігор від 21.10.2024р

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

Виділено з негерметичності газопроводів-усушено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку та промиття газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 07.05.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін Ю В		07.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
сд Буряков СС		07.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		
сд Михенко ДВ		07.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		
сд Шехнат ОО		07.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)