АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки № 728/03-3м-01321-2026 від «08» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:
майстер Ядзюк ЮВ слюсарі Буханцов ВС, Микенко ДВ, Шихат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 37 с Бірки вул Центральна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та 10 додатка розділ V ПТЕСГ) завірена нак. Міністерства Екон. України №402 від 21.10.2021

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:
Виявлені 3 негерметичності газопроводів — ущільнено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Спеціалізованою організацією провести перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.05.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

мр	Ядзюк ЮВ	08.04.26	
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	
сл	Буханцов ВС	08.04.26	
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	
сл	Микенко ДВ	08.04.26	
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	
сл	Шихат ОО	08.04.26	
	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності, підпис замовника)