

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бірки

№ 729/03-З.ч-01321-0026 від «08» 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Шевчук ЮВ, слюсарі Бухарчов БР, Микенко ДВ, Шинкевич ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 39 с. Бірки бл. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

1) Вигорілий Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (цифр 1 та цифр 10 згідно з розр. ВПТБСТ Запоріжжя. Канал. Бюроет. України № 02 від 21.10.2024

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Внаслідок ч. негерметичності газопроводів-узелів (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прояснення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.05.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Шевчук ЮВ 08.04.2026
с.л. Бухарчов БР 08.04.2026
с.л. Микенко ДВ 08.04.2026
с.л. Шинкевич ОО 08.04.2026

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)