

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Бірки

№ 732/03-Зм-01511-2026 від « 09 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзик ЮВ (підпис) Блішков ОВ, Бабенко ЄВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 40 с.Бірки в Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Визначено Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (канал 1 та канал 10 канал 6 розр. ВПГЕСГ заст. Нак. Нак. Енергетична компанія м.ЧОЗ від 21.10.2024 р
- 2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Виявлені і керованості газопроводів - усунуто (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в Терми до 09.05.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

мр Юзик ЮВ (підпис)

09.04.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Блішков ОВ (підпис)

09.04.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Бабенко ЄВ (підпис)

09.04.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са (підпис)

09.04.2026 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)