

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бірки

№ 739/03-Зм-01321-2026 від « 20 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Іван Юв слюсарі Буганцов БС, Микенко ДВ, Шиндляр ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 21 с. Бірки пр.в. Кауковий

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

1) Виготовлено Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (канал 1 та канал 10 згідно розр. ВПР БСТ Захер Кан. Мун Енер. України м.ч.с.с.с. 21.10.2024

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

вхідні 5 поверховості

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією зроблено перевірку і проміжне гудення та вентиляційних каналів будинку в термін до 20.05.2026

5 поверховості газопроводу - ушкоджено





Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Іван Юв		20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
с.п Буганцов БС		20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		
с.п Микенко ДВ		20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		
с.п Шиндляр ОО		20.04.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)		(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)