

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Привокзальне

№ 74103-3а-01321-2026 від «20» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГТ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,  
Кравченко Вадим Степанович,  
Заєць Олексій Миколайович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено не доліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні доліки (у разі виявлення доліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСГ затвердженої НМДУ №402 від 27.10.2024р
- 2) При проведенні опресування газопроводу повітря 500 даПа на протязі 5 хвилин виявлено падіння 50 даПа.
- 3) Відсутній доступ до кв. 1,2,3,4,5,6

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених доліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування в'їдного газопроводу в термін до 20.05.2026р.
- 2) Система не пройшла випробування на герметичн. Усуненні негерметичності буде пожелба після надання доступу до квартир будинку.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Заєць О.И.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)