

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Привокзальне

№ 743/03-3м-01321-2026 від « 20 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Засць Олексій Миколайович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Привокзальне, вул. Привокзальна, 27

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) З'ясувати покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 15 глави 1 розділу V ППЕСП затвердженого НМЄУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) При проведенні опресування газопроводу повстали субдані на проміжні 5 хвилин вказано падіння 60 даПа
- 3) Відсутній доступ до кв. 12.3.4.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування ввідного газопроводу в термін до 20.05.2026р.
- 2) Система не пройшла випробування на герметичність. Усунення негерметичності буде можлива після надання доступу до квартир будинку.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Засць О.И.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)