

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

е. Серпневе

№ 726-03-3и-01327-2026 від « 07 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,  
Кравченко Вадим Степанович,  
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ е. Серпневе, вул. Конторська, 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Золотий не покриття (порарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСТ затвердженого НМЕУ N 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 40) глави 6 розділу V ПТЕСТ затвердженого НМЕУ N 402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу — 1 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порарбування в'їдного газопроводу в термін до 07.05.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогнаникні димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 06.05.2026р.
- 3) Усунено негерметичність газопроводу — 1 шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)