

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Нова Водолага

№ 748/03-3и-01321-2026 Від « 22 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 28

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Золотий не покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу IV ПТЕСП затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10 глави 6 розділу V ПТЕСП затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 12 шт 21.10.2024р.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування всього газопроводу в термін до 22.05.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 22.05.2026р.
- 3) Усунути негерметичність газопроводу - 12 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Засць О.И. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, замовника)