

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Берестин
(місце складання)

№ 208

від 04 травня 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт робіт м-р Височин В.М., с-р Малиотін Б.І., с-р Гладков П.М. (Берестинського УЕГГ)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 110 вул.19 Вересня м.Берестин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність герметичності на відкритому е-ді - 1шт
- 2) пошкодження фарбування газопроводу
- 3) збільшення зовнішньої газопровід впр об'єкту (можливо, кабелів) в

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

_____ ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

_____ ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) усунути всі пошкодження ТО ВБСТ 04.05.2026р
- 2) усунути пошкодження в 3-х місячний термін
- 3) _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Віталій ВИСОЧИН

04.05.2026р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений

_____ ,
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ ,
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано