

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Вадич

№ 798/03-Зм-01321-2026 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Вадич в. Благодіщенська в. ПР

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'явилася покрітка (погарбований) газопроводу по відмові Дослідження м. 13 г. 1 раз. в ПТБСГ затверджен. НМЕУ в чол. від 11.10.24

2) Відсутній акт перевірки димових та вент. каналів м. 1 та 4. 10 г. 6 раз. в ПТБСГ затверджен. НМЕУ в чол. від 11.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу - Змт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести погарбований відомого газопроводу в термін до 11.06.26р

2) Самуалізацією працівників провести перевірку і вимірювання димових та вент. каналів будинку в термін до 11.06.26р

3) Усунено негерметичність газопроводу - Змт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)


Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:


Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)


(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)


Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Авдєєнко В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)