

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Валки

№ 799/03-3и-0131-2026 від «22» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Валки в. Блажівченська №30

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Узел газу не покриття (перевірка газопроводу не виконана)
вимогаи ч. 3 п. 7 розд V ПТБСР затверджен. НМБЧ
від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вент. каналів
ч. 1 та ч. 10 п. 6 розд. V ПТБСР затверджен. НМБЧ
від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу — акт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1) Провести перевірку газопроводу в термін
до 22.06.26р.

2) Спеціалізовані органи заст. провести перевірку герметичності
димових та вент. каналів в будинку в термін до 22.06.26

3) Усунено негерметичність газопроводу — акт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)