

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 769/03-3м-01321-2026 від « 07 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконення робіт: займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки в. Музейка №1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Утеплення покриття (негардубована) газопроводу не відновлює вимога ч. 13 ст. 1 роз. V ПТЕСР затвердженого НМЕУ №402 від 21.10.24р.
2) Висуттє акт перевірки технічних та вентиляційних каналів ч. 1 та ч. 10 ст. 6. роз. V ПТЕСР затвердженого НМЕУ №402 від 21.10.24р.
3) Виявлено негерметичність газопроводу - ЛМТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести негардубованя в'язного газопроводу в термін до 07.06.26р.
2) Спечалізованого організацією провести перевірку процесування основних та вент.каналів згідно вимог до 07.10.26р.
3) Учасно негерметичність газопроводу - ЛМТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

мр Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Handwritten signatures of the workers.

ср Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

ср Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

ср Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, замовника)