

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Валки

№ 770/03-Зм-01321-2026 від «07» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grm.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ Валки в. Музейна №2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Додаткове покриття (накладування) газопроводу ксенофобним шаром на кінці труби 3 м. град V ПТБСГ затвердженого НМДУ №402 від 21.10.24р.
2) Відсутність ант перевірки розмовних та вентиляційних каналів в н. град. 10) м.б. розділ V ПТБСГ затвердженого НМДУ №402 від 21.10.24.
3) Ризиком негерметичність газопроводу - 3 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Привести до нормативних вимог газопроводу в термін 07.06.26
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і пропускання розмовних та вентиляційних каналів димосмику в термін 07.06.26.
3) Зупинити негерметичність газопроводу - 3 шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м. Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м. Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

м. Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

м. Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)