

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Валки

№ 782/03-3м-01321-2026 від « 19 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,  
Кравченко Вадим Степанович,  
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ м. Валки в. Музеєнка №6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Технічне покриття (подрядники) газопроводу по  
адресу в. Музеєнка №13 ст. 1 розд. V ПТБСР затвердженого  
ММБГУ №402 від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вент. каналів  
№1 та №10 ст. 6 розд. V ПТБСР затверд. ММБГУ №402 від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу — Звіт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести подрядження відного газопроводу в  
термін до 19.06.26р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових  
та вент. каналів будинку в термін до 19.06.26р.

3) Узунко негерметичність газопроводу — Звіт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Сидоренко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Білецький С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)