

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 784/03-Зм-01321-2026 від « 19 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Валки в. музейна № 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Тривале покриття (погарбування) газопроводу на відстані від входу в будинок н.п.с. 1 розр V ПТЕСР загальнобудованого НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вент.каналів н.п.с. 1 та н.п.с. 6 розр V ПТЕСР загальнобудованого НМЕУ № 402 від 21.10.24р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу — Чист.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тривале погарбування ввічкою газопроводу в термін до 19.06.26р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димових та вент. каналів будинку в термін до 19.06.26р.
- 3) Уточнити негерметичність газопроводу — Чист.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

З актом ознайомлений:

— (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)