

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 758/03-Зм-01321-2026 від « 04 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,  
Кравченко Вадим Степанович,  
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, вул. Свободи, 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зонаційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу I ПТЕСГ затвердженого НМЗУ № 402 від 21.10.2024
  - 2) При проведенні опресування газопроводу відного повітрям 50 даПа на промізі 5хвилині відбуло падіння 30 даПа
  - 3) Відсутній доступ до кв. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: — 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування відного газопроводу в термін до 04.06.2026р.
- 2) Система не пройшла випробування на герметичність. Усунення негерметичності буде можлива після надання доступу до квартир будинку

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р. Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р. Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р. Авдєєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)