

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 289/03-3м-01321-2021 від « 20 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(наіменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки в. Свободи №18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити). За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізольційне покриття (інергування) газопроводу не в'єднане вимогою п.13 гл. 1 розд. V ПТЕСР затвердженою НЧЕУ №402 від 21.10.24р.
2) Відсутній акт перевірки вимовних та вент. каналів п.4 та ч. 10 гл. 6 розд. V ПТЕСР затвердженою НЧЕУ №402 від 21.10.24р.
3) Виявлено негерметичність газопроводу - Зит

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) провести інергування в'єданого газопроводу в термін до 20.06.26р.
2) спеціалізованою організацією провести перевірку і претензійну очиску та вент. каналів будинку в термін до 20.06.26р.
3) усунути негерметичність газопроводу - Зит

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)