

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Валки №764/03-3м-01321-2020 від «05» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ м.Валки в.Свободи №54

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Виявлено покривтя (погарбування) газопроводу не відзначає вимоги м.1344 регулю в ПТЕСГ зведеного НМБУ №402 від 21.10.24.
2) Виявлено акт перевірки каналів та вентканалів (м.1 та м.10) з 1.6 розрід в ПТЕСГ зведеного НМБУ №402 від 21.10.24.
3) Виявлено негерметичність газопроводу - 2 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Провести погарбування відного газопроводу в термін до 05.06.26.
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прояснення каналів та вент. каналів будинку в термін до 05.06.26.
3) Усунути негерметичність газопроводу - 2 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м.р. Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
с.р. Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
с.р. Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
с.р. Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підписи та дати)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)