

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 72/03-Зм-01321-2016 від « 05 » 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки пр.б. Заводський № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (інергування) газопроводу не відповідає вимогам ч. 13 ст. 1 розд V ПТЕС П затвердженого Н.М.У. № 402 від 21.10.24р.
2) Відсутній акт перевірки замкнених та роз'єднаних каналів ч. 11 п. 10 ст. 6 розд. V ПТЕС П затвердженого Н.М.У. № 402 від 21.10.24р.
3) Виявлено негерметичність газопроводу - ЗміТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести інергування вільного газопроводу в терм. 22.08.26р.
2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прокладання вимовних та роз'єднаних каналів в термін 22.08.26р.
3) Усунути негерметичність газопроводу - ЗміТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

м. Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

м. Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

м. Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дату) (дату) (дату) (дату)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)