

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Єдремівка

№ 494/03-Зп-01321-2026 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Майстер Леонов О.О., сінюсарі: Сиремський О.О.,
Фолмигов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 36, вул. Червока

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, шари 6 розділу V ППЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Ізоляційне покриття (подарбубанка) газопроводу не вірно відріє висотою пункт 13 шари 1 розділу V ППЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 1 негерметичність газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 11.06.26.
Провести подарбубанку ввіского газопроводу в термін до 11.06.26.
Зняти 1 негерметичність газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 11.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиремський О.О. 11.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Фолмигов О.В. 11.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)