

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки

№ 766/03-Зм-01321-2026 від «06» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ЮВ люсері Буханцов ЄС
Михенко ДВ, Михенко ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 44 с Бірки бу Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність Акта перевірки газових та вентиляційних каналів (Місце 1 та місце 10, п. 6 розділ V ПТБ СТ Зав. Мак. Мін. Енергет. України №02 від 21.10.2024р

2) Виявлені 3 недотриманості газороботів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку та проміщення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 06-06-2026

3 недотриманості газороботів - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ЮВ ЮВ 06.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сп Буханцов ЄС ЄС 06.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сп Михенко ДВ ДВ 06.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сп Михенко ОО ОО 06.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)