

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с Бірки

№ 780/03-Лч-01321-2026 від « 18 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юрій Ювлюк слюсарі Бурсанзов АС, Микенко ДВ, Шинько ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 47 с Бірки вул Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність АКТ перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, глави 6 розділу ГПБСГ Захв. Коказ. Моніторинг України № 402 від 21.10.2024 р

2)

Виявлено 5 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежиглового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежиглового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 18.06.2026 р

5 негерметичності газопроводів — усеюкою

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юрій Ювлюк

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.05.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м Бурсанзов АС

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.05.2026

(дата)

м Микенко ДВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.05.2026

(дата)

сн Шинько ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.05.2026

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(пр і з в и щ е , і м ' я т а п о б а т ь к о в і (з а н а я в н о с т і) , п і д п и с з а м о в н и к а)