

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Красне

№ 445/03-Зм-01321-2026 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Майстер Леонов О.О., помічник: Сидельников О.О., Фомингов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2, вул. Кокторська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, шари в розділу V ПТЕСТ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024 р.
- 2) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 шари в розділу V ПТЕСТ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024 р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією проведено перевірку і покращення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 11.06.26. Провести пофарбування ввідного газопроводу в термін до 11.06.26. Зупинити негерметичність газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 11.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сидельников О.О. 11.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Фомингов О.В. 11.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)