

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Красне

№ 776/03-Зм-01321-2026 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Мастер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О., Фоменков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 3, вч. Кокторська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки димових та вентильованих каналів (пункт 1 та пункт 10, глава 6 розділу V ПТЕСТ Затвердженого Каказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024 р.
- 2) З'явилася покривля (понарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСТ Затвердженого Каказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024 р.
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогидження димових та вентильованих каналів будинку в термін до 11.06.26  
Провести понарбування ввіденого газопроводу в термін до 11.06.26  
Здійняти 2 негерметичності газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.05.26

(дата)

Сирельський О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.05.26

(дата)

Фоменков О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.05.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)