

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Старанівка

№ 786/03-Зм-01321-2026 від « 20 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер ПРГ ДВ Смієсарь Буржанов В.Г., Миленько Д.В., Шинько О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 59 Старанівка в Білютинка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Відсутність АКТ перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, малюнок роздану V ПРГ ГФТ Зм.ХФ. Мак Мін Енер. Україна МЧО ВД 20.05.2026р

- 2) Високі рівні негерметичності газопроводів

- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 20.06.2026р

1 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Шинько О.О. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.а. Буржанов В.Г. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.а. Миленько Д.В. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.а. Шинько О.О. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника )