

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Таранівка

№ 793/03-Зм-01321-2026 від « 21 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ЮВ с. Юзюк ЮВ с. Юзюк ЮВ  
Михалюк ОВ Шихман ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 3 с. Таранівка вул. Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначено АКТ перевірки газових та вентиляційних каналів (Пункт 1 та пункт 10, згідно розпорядження ВГР ЕСО Захв. Канц. Мова Енерг. України Мова від 21.05.2024

2)

виявлено 1 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 21.06.2026 р.

1 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юзюк ЮВ	21.05.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
с.а. Бураковський	21.05.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
с.а. Михалюк ОВ	21.05.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
с.а. Шихман ОО	21.05.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)