

АКТ №

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Таранівка

№ 796/03-З.м-01321-2026 від « 22 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ДВ спекард Бурданов ЄС, Микенко ДВ, Школат ОО

(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 6 с.Таранівка бп Фабрична

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

1) Відсутній АКТ перевірки гніздах та вертикальних каналів (шук 1 та шук 10, шук 6 розв'язу В ПТЕСТ Зав. наказ. Мінст. Енергет. України МЧОЗ від 21.02.2024р

2) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і проти щона гніздах та вертикальних каналів згідно в термін до 22.06.2026р

1 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ДВ від 22.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Бурданов ЄС від 22.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Микенко ДВ від 22.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Школат ОО від 22.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)