

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Таранівка

№ 806/03-З.и-01321-2026 від « 27 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ЮВ, менеджер Бурсакув БР, Микенко ДВ, Ширемат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 16 с. Таранівка вул. Харківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Визначити Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та 10, п. 6 розд. VII БСГ Забв. Мак. Міжкв. Експлуатація Укроблгаз ЧОЗ Ву)
- 2) 21.10.2024р

3) виявлено 1 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і проміцність димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 27.06.2026

1 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ЮВ	27.05.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
ср Бурсакув БР	27.05.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
ср Микенко ДВ	27.05.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
ср Ширемат ОО	27.05.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)