

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Таранівка

№ 807/03-Жм-01321-2026 Від « 27 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юрій ЮВ Слюсарь Бурацьков ВС,
Михалко ДВ, Шихнат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 35 с. Таранівка ву Карківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній Акт перевірки газових та вентиляційних каналів пункт 1 та 10, завдання розділу V ПТЕСТ Заяв. Наказ. Механт. Енергет. УКРІНТЕКОС СпЗ 27.05.2024

2) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і продування газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 27.06.2026

1 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м.п. Юрій ЮВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>27.05.26</u> (дата)	_____	_____
<u>с.п. Бурацьков ВС</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>27.05.26</u> (дата)	_____	_____
<u>с.п. Михалко ДВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>27.05.26</u> (дата)	_____	_____
<u>с.п. Шихнат ОО</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>27.05.26</u> (дата)	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)