

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Нова Водолага № 767/03 Зм-01321-2024 від « 06 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

сплюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № сел. Нова Водолага, вул. Донець Григорій, 30.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Згоді/не згоді на покриття спорядування газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСР затвердженого НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.
2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10) глави 6 розділу V ПТЕСР затвердженого НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.
3) Виявлено негерметичність газопроводу - 9 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести спорядування ввіданого газопроводу в термін до 06.06.2026р.
2) спеціалізованою організацією провести перевірку і прогашення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 06.06.2026р.
3) усунути негерметичність газопроводу - 9 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)