

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водолга га

№ 778/03-34-01341-2026 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № сел. Нова Водолга вул. Дочка Григорія, 38

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Ізоляційне покриття (спарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСР затвердженого НМЗУ N 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки дачових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10) глави 6 розділу V ПТЕСР затвердженого НМЗУ N 402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести спарбування в'єднаного газопроводу в термін до 11.06.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією, провести перевірку дачових та вентиляційних каналів будинку в термін до 11.06.2026р.
- 3) Усунути негерметичність газопроводу - 1 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Авдеєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (заявника)