

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Нова Водолага

№ 802/03-3и-01321-2026 від « 25 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.gmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № сел. Нова Водолага, вул. Загасників України, 81А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) З'явилася не покриття (пофарбованні) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 глави 1 розділу ПТЕСТ затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 16) глави 6 розділу
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - в шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбованні ввіденого газопроводу в термін до 25.06.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку будинку, а саме проміщенні димових та вентиляційних каналів в термін до 25.06.2026 року.

3) Усунуто негерметичність газопроводу - в шт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, поінформовані про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)