

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Ж. Володага

№ 809/03-Зм-01321-2024 Від «27» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grnu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зафіксована посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с-ще Ж. Володага в Привокзальній 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (печароборонна) газопроводу на вулиці Вас. Володага ч.13 м.1 розр. І ПТБСР затверд. Н.М.Е.У №402 від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки умовних та вентканалів ч.1 та ч.10 м.6 розр. І ПТБСР затверд. Н.М.Е.У №402 від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу — Змії

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести печароборонну великого газопроводу в термін до 27.06.26р.

2) Складати завою організації, провести перевірку та промивання умовних та вентканалів в термін до 27.06.26р.

3) Усунути негерметичність газопроводу — Змії

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

свт.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, ямованість)