

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водоліза

№ 772/03-34-01321-2024 від « 11 » 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слосарі: Авдсенко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № сел. нова Водоліза, вул. широка, 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізольційне покриття спорядованні газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п. 1 розділу V ППЕС за затвердженого НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.
 - 2) Відсутній акт перевірки дахових та вентиляційних каналів слухком з ма пунктом 19/ п. 1 розділу V ППЕС за затвердженого НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.
 - 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 1 шт.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести спорядованні ввсього газопроводу в термін до 11.06.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку прогичення дахових та вентиляційних каналів будинку в термін до 11.06.2026р.
- 3) Зусудено негерметичність газопроводу - 1 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Сидоренко О.В.

Авдсенко В.О.

Білецький С.В.

Кравченко В.С.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано