

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Балаклія  
(місце складання)

№ 20 /07Бал. від «07» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Балаклійська дільниця Чугуївського УЕГГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер служби експлуатації мереж і ПРП Бовдуй О.М. слюсарі з експлуатації Дончик С.І., Бондаренко Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № буз. 4  
вул. Дружби Народів с-ще Тіятирське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обов'язки фарбування внутрішнього газопроводу
- 2) Виявлені витоки газу на різьбових з'єднаннях - 7 міс
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) В ході проведення робіт витоки газу усунуто - 7 міс
- 2) Обов'язки фарбування внутрішнього газопроводу - термін виконання - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бовдуй О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

07.05.2026р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)