

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Балаклія  
(місце складання)

№ 23 /07Бал. від «12» 05 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Балаклійська дільниця Чугуївського УІЛГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільної мережі України» майстер служби експлуатації мереж і ПРІ Бовдуй О.М. слюсарі Бондаренко Д.В., Доніца С.У

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5

вер. Казеїрука В.И с-ще Тіятичівське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виявлено витіки газу на різьбових з'єднаннях - 14 шт.
- 2) Оновити спрацювання ввізного газопроводу
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

- 1) Витіки газу усунути в ході виконання робіт - 14 шт.
- 2) Оновити спрацювання ввізного газопроводу - термін виконання - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Бовдуй О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

12.05.2026р  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)