

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м.Берестин  
(місце складання)

№ 240

від 04 червня 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.ormu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт робіт м-р Височин В.М., с-р Пухов С.М., с-р Чвалун Д.С. (Берестинського УЕГГ)  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10 пров. Богданівський с. Піщанка.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності на вхідному 1-го поверху
- 2) Об'єкти оформування газопроводу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Усунуто м'язі викликали ТО ВБСТ 04.06.2026
- 2) Усунути виробник 3-х місяців
- 3) \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Віталій ВИСОЧИН

04.06.2026р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано