

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Берестин
(місце складання)

№ 237

від 02 червня 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт робіт м-р Височин В.М., с-р Пухов С.М., с-р Чвалун Д.С.. (Берестинського УЕГГ)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10 вул.Солячка с.Слобожанське.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено пастушні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності на вхідному і-ді - 2шт
- 2) Окиселі фарбування газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

_____ ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недоліки (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

_____ ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Усунуто ситуації ТО ВБСГ 02.06.2026р.
- 2) Усунути в'язованні 3-х місяців
- 3) _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Віталій ВИСОЧИН

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.06.2026р

(дата)

З актом ознайомлений

_____ ,
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ ,
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано