

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 818/03-Зм-01321-20 від «02» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, вул. Перемоги, 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порарбування/ газопроводу не відповідає вимогам п. 13 глави 1 розділу V ПТЕСГ затвердженого НМЄЗ N 402 від 21.10.24р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів п. 1 та п. 10 глави 6 розділу V ПТЕСГ затвердженого НМЄЗ N 402 від 21.10.24р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 8 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порарбування в'їдного газопроводу в термін до 02.07.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів в термін до 02.07.2026р.
- 3) Усунено негерметичність газопроводу - 8 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)