

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 819/03-Зм-01321-2026 від « 02 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, вул. Перемоги, 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам п.13 глави 1 розділу V ПТБСГ затвердж. НМЕУ № 402 від 21.10.24р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів п.1 та п.10 глави 6 розділу V ПТБСГ затвердж. НМЕУ № 402 від 21.10.24р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 10 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування введеного газопроводу в термін до 02.07.2026 року
- 2) Спеціалізованого організації провести перевірку та прозичення димових та вентиляційних каналів в термін до 02.07.2026р.
- 3) Усунено негерметичності газопроводу - 10 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

Білецький С. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[Підпис]
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, змовника)