

АКТ

5

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 825/03-3а-01321-202 від «04» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, вул. Перемоги, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (порядкуванні газопроводу не відповідає вимогам п.13 глави 4 розділу V ППЕСГ затвердж. КМЕУ N 402 від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів п.1 та п.10 глави 6 розділу V ППЕСГ затвердж. КМЕУ N 402 від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу - 5 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкуванні в'їдного газопроводу в термін до 04.07.2026 року.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку та прогидження димових та вентиляційних каналів в термін до 04.07.2026 року
- 3) Усунути негерметичність газопроводу - 5 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдеєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

змовника)